



Всего по группе 2.							
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
3.1.1.	Т/т по ул.пр.60-летия Октября пр-т 118		2019		2019	2145.454	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.2.	Т/т по ул.Аэродромная ул. 19		2019		2019	1264.792	Вынос с подвала
3.1.3.	Т/т по ул. Клубная ул. 26		2019		2019	2140.456	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.4.	Т/т по ул. Краснодарская ул. 1		2019		2019	481.117	Трасса не прошла регламентные испытания,отсутствие дренажной системы.
3.1.5.	Т/т по ул.Локомотивная ул. 12 (т/т по ул.Локомотивная,12, 126, 12Г, 146; т/т по ул.		2019		2019	16820.950	Плановый объект.
3.1.6.	Т/т по ул. Краснодарская, 32		2019		2019	10743.989	Плановый объект.
3.1.7.	Т/т по пер. Пилотов, 1 (т/т по пер. Пилотов, 1А; т/т по ул. Данчука, 15; т/т по ул. Кочнева		2019		2019	2989.012	Плановый объект.Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.8.	Т/Г по ул.Краснодарская,9		2019		2019	1820.327	Плановый объект.Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.9.	Т/т по ул. Семашко,14		2019		2019	995.990	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.10.	Энтузиастов ул. 11		2019		2019	985.361	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.11.	Т/т по ул.Бойко-Павлова ул. 8		2019		2019	1397.483	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.12.	Т/т по ул.Известковая ул. 33		2019		2019	9551.828	Плановый объект.
3.1.13.	Т/т по ул.Льва Толстого ул. 53		2019		2019	1015.735	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.14.	Т/т по ул. Л. Толстого, 29		2019		2019	788.676	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.15.	Т/т с дренажем 253.00/1 ул. Дзержинского, 40,40А,4(Запарина.65)		2019		2019	3419.774	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.16.	Т/т с дренажем 662.05/1 - ул. Кооперативная, 5, ул. Красина, 5,5А,7, ул. Панькова, 11, ул. Льва Толстого, 22, Амурский бульвар,		2019		2019	1241.175	Плановый объект.Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.17.	Т/т по Амурский б-р ,55		2019		2019	376.681	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.18.	Т/т по ул. Ленина, 34,36,36а,38,38а,б, ул. Гамарника. 41		2019		2019	3584.264	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.19.	Т/т по ул. Ленина, 51,51А,53		2019		2019	1397.688	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.20.	Т/т по ул.профессора Даниловского М.П. ул. 14А		2019		2019	1740.036	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.21.	Т/т ул. Руднева, 49, 51,53,55,57,59,61,63,65,67; ул. Кирова, 3,9,11,12,13,14,15,17,19,19А,21,23,25;		2019		2019	6918.882	Плановый объект.Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.22.	Т/т по ул. Тихоокеанская, 211, 213; ул.Адмиральская,23; ул.Руднева,38 (от ТК 337.03)		2019		2019	799.614	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.23.	Т/т по ул. Майская,56,39,37,35		2019		2019	1951.654	Плановый объект.Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.24.	Т/т по ул.Полярная,2		2019		2019	2724.262	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.25.	Т/т по ул.Руднева,58,58А,60		2019		2019	2810.068	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.26.	Т/т по ул.Федеративная ул. 14		2019		2019	703.490	Плановый объект.Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.27.	Т/т по ул.Суворова ул. 69		2019		2019	2245.680	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.28.	Т/т по ул. Вологодская, 26		2019		2019	2303.611	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.29.	Т/т по ул.Краснояреченская, 147, Центральная, 49, Индустриальная, 1а 2 3 3а 4 5 7		2019		2019	1245.662	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.30.	Т/т по ул. Краснореченская, 171		2019		2019	12195.389	Трасса не прошла регламентные испытания.

3.1.31.	Т/т по ул. Краснореченская, 173; т/т по ул. Краснореченская, 179А		2019		2019		3614.663	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.32.	Т/т по ул. Оборонная, 8,10,12,14,16,18		2019		2019		303.037	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.33.	Т/т по ул. Рокоссовского, 21,27,29,33		2019		2019		1108.280	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.34.	Т/т по ул.Белорусская,41,43- ул.Халтурина ,2,2Б,3		2019		2019		3510.615	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.35.	Т/т по ул.Путевая,12Б		2019		2019		2165.979	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.36.	Т/т по ул.Калинина,53		2019		2019		1820.327	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.37.	Т/т по ул.Дзержинской,6,8		2019		2019		1825.975	Плановый объект.Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.38.	Т/т по ул. Ростовский, 7		2019		2019		712.483	Трасса не прошла регламентные испытания.
3.1.39.	Т/т по ул.Марсовая,16		2019		2019		2811.406	Плановый объект.
3.1.40.	Т/т по ул.Волочаевская ул. 8		2019		2019		3037.332	Подключные объекта
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>								
3.2.1.	Реконструкция насосной станции по ул. Ленина,51 А		2019		2019		2965.059	Производственная необходимость
3.2.2.	Реконструкция зданий предприятия по ул.Советской,20; по пер.Сормовский 4,пр. 60 летия Октября, 188		2019		2019		24207.809	Производственная необходимость
3.2.3.	Реконструкция ЦТП по ул.Забайкальской,18		2019		2019		270.196	Производственная необходимость
<b>Всего по группе 3.</b>							0.000	147152.259
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей</b>								
4.1.1.	Два автомобиля фургон (передвижная мастерская)		2019		2019		4564.000	Производственная необходимость
4.1.2.	Автомобиль фургон (передвижная мастерская)		2019		2019		2235.000	Производственная необходимость
4.1.3.	Бортовой двухкабинный грузовик КИА БОНГО 3. Дизель. 4x4. Кабина на 6 человек.	2019	2019	2019	2019	2694.878	1631.980	Снижение закупочных процедур
4.1.4.	Прочее (инструмент,оборудование)		2019		2019		6476.141	Производственная необходимость
<b>Всего по группе 4.</b>							2694.878	14907.120
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>								
<b>5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей</b>								
5.1.1								
5.1.2								
<b>5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>								
5.2.1								
5.2.2								
<b>Всего по группе 5.</b>								
<b>Всего по инвестиционной программе</b>							57491.873	162059.379

Директор

М.П.

А.Н.Воложанин

Ф.И.О.



**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения**  
**МУП города Хабаровска "Тепловые сети"**  
 (наименование регулируемой организации)

за 2019 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		Колличество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Колличество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	план	факт	план	факт		
1	2	план 3	факт 4	план 5	факт 6	план 7	факт 8	план 9	факт 10	план 11	факт 12
	Объекты предприятия тепловых сетей										
	теплоноситель	1.24	1.21					5.392	5.20	389860.0	390071.3
								5.969	5.76	431606.7	431840.7

Руководитель ресурсоснабжающей организации \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

начальник ЦЭО \_\_\_\_\_

(подпись)

Воложанин А.Н.

Ф.И.О.

Ситникова В.Б.

Ф.И.О.

8(4212)462190(доб.132)

контакт. тел. с кодом города

контакт. E-mail \_\_\_\_\_

