

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

АО "Хабаровские энергетические системы"

(наименование регулируемой организации)

за 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических потерь на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час, установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии ,теплоносителя по тепловым сетям					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	п. Новый Ургал	0	0	0	0	194,2	263,41	2,111/3,823	2,154/3,823	13977,39/25237,31	14222,71/25237,31
2	Котельная № 1 р.п. Чердомын	0	0	0	0	206,91	206,91	1,15/3,11	1,15/3,11		
3	Котельная № 2 р.п. Чердомын	0	0	0	0	210,78	210,78	1,76/2,59	3,21/2,59		
4	Котельная "Железнодорожная" р.п. Чердомын	0	0	0	0	243,09	243,09	3,28/0,56	3,28/0,56	16375,12/32450,81	21457,75/32450,81
5	Котельная "Промбаза" р.п. Чердомын	0	0	0	0	236,32	236,32	2,51/0,97	2,52/0,37		
6	Получная тепловая энергия	0	0	0	0	0	0	1,81/1,07	1,81/1,07		

Руководитель ресурсоснабжающей организации

Осокина Н.В.

Ф.И.О.

Н.В. Осокина

М.П.

Исполнитель: Начальник НТО

Бобышев Г.Е.

Ф.И.О.

(4212) 46 13 40 доб. 202

контакт. тел. с кодом города

infohes@hes27.ru

контакт. E-mail

